

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 33/2025
z dnia 13.02.2025 r.
stanowiący załącznik Nr 7
Zarządzenia Nr 219/2020
z dnia 17.12.2020 r.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII INSTALACJI GAZOWEJ (OGÓLNA)

1. W razie pożaru lub awarii/rozszczelnieniu instalacji gazowej (ulatniania się gazu) należy niezwłocznie zawiadomić:
 - Pogotowie Gazowe tel. 992 lub 112
 - Straż Pożarną tel. 998 lub 112
 - Ochronę obiektu w miarę możliwości
2. W razie stwierdzenia obecności gazu w budynku, laboratoriach, na klatkach schodowych, szybach instalacyjnych, pomieszczeniach piwnicznych lub innych (wyczuwalny zapach gazu, uruchomienie alarmu instalacji wykrywania gazu – jeśli występuje) **zabrania się**:
 - Wchodzenia do pomieszczeń z otwartym ogniem,
 - Używania w strefie zagrożenia dzwonków elektrycznych, wind, oświetlenia elektrycznego i innych nośników energii elektrycznej,
 - używania urządzeń mogących powodować iskrzenie,
 - używania telefonów komórkowych,
 - włączania i wyłączania instalacji elektrycznej.
3. Postępowanie:
 - W miarę możliwości pootwierać okna w przestrzeniach, w których wyczuwalny jest zapach gazu,
 - Zamknąć dopływ gazu przy użyciu najbliższego kurka gazowego, zaworów odcinających przed pomieszczeniami (jeśli występują) lub główny zawór gazu,



Lokalizacje zaworów zawarte są w części graficznej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla poszczególnych budynków,

- W przypadku nieszczelności butli gazowych propan -butan i innych, zakręcić zawór butli,
- Poinformować w miarę możliwości wszystkich użytkowników obiektu o zaistniałym zagrożeniu zachowując powyższe środki ostrożności, ostrzegając przed użyciem ognia otwartego,
- **Likwidacją nieszczelności zajmują się wykwalifikowane służby techniczne,**
- Po usunięciu awarii niedopuszczalne jest samowolne otwarcie dopływu gazu na głównym zaworze gazowym lub kurku na pionie. Otwarcia i zagazowania (odpowietrzenia) instalacji dokonują specjalistyczne służby gazownicze,

- Pracę można podjąć dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i uzyskaniu protokołu odbioru,
 - W przypadku prowadzenia działań przez Państwową Straż Pożarną, o ponownym wejściu do budynku decyduje Kierujący Działaniem Ratowniczym z ramienia PSP (Dowódca akcji).
4. Postępowanie w razie pożaru:
- Do gaszenia pożaru gazu nie przystępujemy nie mając pewności, że istnieje możliwość zakręcenia dopływu gazu do miejsca nieszczelności, aby nie spowodować nagromadzenia się gazu w pomieszczeniu i ewentualnego wybuchu,
 - W przypadku braku możliwości zakręcenia dopływu gazu w miarę możliwości ewakuujemy wszelkie elementy, na które oddziałuje płomień, a które mogą doprowadzić do rozprzestrzenienia się pożaru,
 - W przypadku gaszenia pożaru gazu użyj gaśnicy oznaczonej symbolem poniżej:



5. Ustala się następujące numery alarmowe:
- Państwowa Straż Pożarna tel. 998 lub 112;
 - Pogotowie Gazowe tel. 992 lub 112;
 - Policja tel. 997 lub 112;
 - Pogotowie Ratunkowe tel. 998 lub 112;
 - Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne tel. 994;